

VERIFICA DEI REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI ED IMPIANTISTICI AI SENSI DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1997 - STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE - REQUISITI MINIMI			
Rif.	N.	LOCALI	
	1	sala per l'assistenza delle prestazioni, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente	SI
	2	spazi per attesa, accoglienza, attività amministrativa	SI
	3a	servizi igienici per utenti	SI
	3b	servizi igienici per personale	SI
	4	spazi locali per deposito materiale pulito	SI
	5	spazi locali per deposito materiale sporco	SI
	6	spazi o armadi per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni	SI


NOTA: GLI SPOGLIATOI SONO INSERITI ALL'INTERNO DEI LOCALI AD USO SPOGLIATOI DEL P.A.T.

VARIAZIONE D'USO

N°	Destinazione d'uso	Superficie perimetrale mq	Rapporto illuminante [lx] sup. pav.	Superficie areale mq	Rapporto areale [lx] sup. pav.	H	VOL.
01	Studio medico odontoiatrico	3,18 x 3,54 = 0,28 x 0,83 = 10,57	2,05 x 2,30 = 6,67	6,87 x 1,08	2,19	2,19 x 1,08	3,40
02	Ambulatorio odontoiatrico	3,24 x 3,54 = 2,0 x 0,3 x 0,80 = 10,79	2,05 x 2,30 = 4,71	4,71 x 1,08	2,19	2,19 x 1,08	3,40
03	Ambulatorio odontoiatrico	3,14 x 3,54 = 0,3 x 0,3 x 0,80 = 10,77	2,05 x 2,30 = 6,21	6,21 x 1,08	2,19	2,19 x 1,08	3,40
04	Ambulatorio odontoiatrico	3,11 x 3,54 = 11,90	3,0 x 2,30 = 7,13	7,13 x 1,10	2,19	2,19 x 1,10	3,40
05	Ambulatorio odontoiatrico	3,32 x 3,58 = 11,46	3,20 x 2,30 = 7,36	7,36 x 1,10	2,19	2,19 x 1,10	3,40
06	Ambulatorio odontoiatrico	3,38 x 3,58 = 11,79	3,05 x 2,30 = 7,01	7,01 x 1,10	2,19	2,19 x 1,10	3,40
07	Ambulatorio odontoiatrico	2,76 x 3,54 = 3,00 x 0,30 x 0,30 = 9,32	2,05 x 2,30 = 4,71	4,71 x 0,92	2,19	2,19 x 0,92	3,40
08	Ambulatorio odontoiatrico	3,07 x 3,55 = 0,30 x 0,30 = 10,65	2,75 x 2,30 = 6,32	6,32 x 1,06	2,19	2,19 x 1,06	3,40
09	Deposito materiali d'uso	1,90 x 1,75 = 3,32					
10	Deposito sporco	1,90 x 2,00 = 3,80					
11	Dep. mat. d'uso - igienizzatori	1,44 x 2,55 = 1,75 x 0,32					
12	Dep. mat. d'uso - igienizzatori	1,75 x 1,75 = 3,05					
13	Serv. igienico personale disabili	1,75 x 1,75 = 3,05					
14	Locali sanificazione	1,75 x 1,75 = 3,05					
15	Dep. sporco e loc. disinfezione	1,70 x 1,72 = 2,92					
16	Orientamento	2,43 x 1,72 = 4,17					
17	Rivestimento Alaba	3,16 x 3,58 = 11,31					
18	Ufficio	3,16 x 2,60 = 8,26	6,80 x 2,27	2,19	2,19 x 2,27	3,50	81,90
19	Ufficio	2,64 x 2,80 = 7,39	3,20 x 2,40 = 7,68	2,19	2,19 x 2,40	3,10	67,60
20	Ufficio	2,20 x 2,20 = 4,87	1,25 x 2,20 = 2,50	2,19	2,19 x 2,49	3,10	6,64
21	Servizi igienici utenti / disabili	2,20 x 1,40 = 3,08					
22	Servizi igienici utenti / disabili	2,20 x 2,20 = 4,87	2,50 x 2,20 = 5,50	2,19	2,19 x 2,49	3,10	15,41
23	Deposito materiale d'uso	2,20 x 1,24 = 2,73					
24	Deposito materiale d'uso	2,59 x 1,25 = 3,25					
25	Locali tecnico (servizi)	3,09 x 1,44 = 4,43	0,50 x 2,10 = 1,05				
26	Locali tecnico (servizi)	3,22 x 1,44 = 4,63					
27	Ambulatorio odontoiatrico	2,64 x 2,80 = 7,39	3,18 x 2,40 = 7,63	2,19	2,19 x 2,40	3,10	67,60
28	Ambulatorio odontoiatrico	2,64 x 2,80 = 7,39	3,18 x 2,40 = 7,63	2,19	2,19 x 2,40	3,10	67,60
29	Ambulatorio odontoiatrico	2,64 x 2,80 = 7,39	3,18 x 2,40 = 7,63	2,19	2,19 x 2,40	3,10	67,60
30	Ufficio	3,16 x 2,60 = 8,26	6,80 x 2,27	2,19	2,19 x 2,27	3,50	81,90
31	Ufficio	3,16 x 2,60 = 8,26	6,80 x 2,27	2,19	2,19 x 2,27	3,50	81,90
32	Servizi igienici personale	2,20 x 1,40 = 3,08					
33	Servizi igienici personale	2,20 x 1,40 = 3,08					
34	Ambulatorio	3,16 x 2,60 = 8,26	6,80 x 2,27	2,19	2,19 x 2,27	3,50	81,90
35	Deposito sporco	1,90 x 2,00 = 3,80					
36	Servizi igienici utenti	1,20 x 1,50 = 1,80					
37	Servizi igienici utenti	1,20 x 1,50 = 1,80					

* locale con aerazione artificiale ai sensi dell'art. 3.4.7 del R.L. locale

- Spazi già autorizzati
- Spazi non interessati dalla richiesta
- Percorsi disabili



Nota (1) - Tutti i locali con permanenza di persone rispettano i requisiti previsti dal titolo II - capo II del R.E.



Nota (2) - La larghezza di tutte le porte non è inferiore a 80 cm, è conforme ai requisiti del D.M. 236/89 e L.R. n. 6 del 1989, inoltre ai sensi del medesimo D.M. del 1989 il reparto risulta accessibile e fruibile da persone disabili.

Nota (3) - I locali bagni privi di illuminazione ed aerazione diretta sono dotati di impianto di aspirazione forzata che assicura un coefficiente di ricambio d'aria minimo di 6 volumi/ora continui ai sensi dell'art. 107 del R.E.

Nota (4) - I locali ambulatorio rispondono ai requisiti di cui all'art. 3.14.1 del R.L.

Nota (5) - Le attrezzature, le strumentazioni ed il materiale d'uso sono collocati all'interno degli ambulatori in singoli armadi.

Nota (6) - L'intero reparto oggetto di intervento presenta impianti di aerazione forzata ai sensi dell'art. 3.4.7 punti 1) e 2) del Regolamento di Igiene.



SEZIONE AA' - SCALA 1:100

AGENZIA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTO MILANESE MARTINOTTI E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 - 20146 MILANO

COMMITTENTE
DIRETTORE SOCIO SANITARIO
Dott. SSA Roberto Bisceglia

DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Vito Silco

DIRETTORE TECNICO SERVIZIO TECNICO
Arch. Sara Pirengo

OGGETTO
ACCREDITAMENTO DEL 27 LUGLIO 2010
AI SENSI DEL D.P.R. DEL 14 GENNAIO 1997 -
VARIAZIONE D'USO DEI LOCALI
DELL'ODONTOSTOMATOLOGIA

SCALA
1:100

ELABORATO
PIANO RALZATO - PADIGLIONE 11

DATA ACCREDITAMENTO
07/09/2017

DATA
Settembre 2017

ACCREDITAMENTO

01
asi